



Waarom?

Momenteel importeert België voornamelijk „arm“ gas uit Nederland. Maar de gasreserves raken uitgeput en tot het jaar 2030, zal Nederland de export van dit „arm“ gas naar België stopzetten.

De vervanging door „rijk“ of hoogcalorische gas uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland vraagt om aanpassingen van het Belgische distributienetwerk en de controle van uw toestellen die werken op aardgas (verwarmingsketel, klein en groot geisertoestel, kachel, convector, kookfornuis, enz.) door een bevoegd technicus.

Gastoestellen die dateren na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas maar moeten mogelijk aangepast worden om na de omschakeling correct en veilig blijven werken.

Er is een premie voorzien om sommige huisgezinnen te helpen om die controle te laten uitvoeren.

Ga na of u in aanmerking komt.

Wanneer?

De omschakeling startte in 2018 en zal duren tot 2029. Op de website van uw distributienetbeheerder vindt u een indicatief tijdschema.

Voor meer informatie, kunt u terecht op website www.gasverandert.be of www.gasverandert.brussels.

Kosten?

De omschakeling verandert niets aan uw gasfactuur.

De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van uw toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat u hebt en van de tarieven van uw bevoegd technicus.

1

Laat een bevoegd technicus de compatibiliteit van al uw gastoestellen nazien.

2

Compatibel

Niet compatibel

Uw toestel is compatibel.

Dat is zo voor alle toestellen die in België verkocht werden sinds 1978.

Indien dat nodig is, regelt de bevoegd technicus het toestel af.

Voor zo'n 20 % van de compatibele toestellen is een afregeling nodig. Dit moet uitgevoerd worden door een bevoegd technicus.

Uw toestel is niet compatibel:

- ofwel omdat het dateert van vóór 1978
- ofwel omdat u het in het buitenland aankocht, en het niet voldoet aan de wettelijke normen die in ons land gelden.

Het toestel moet worden vervangen.



Nieuw aangekochte toestellen zijn performanter en zullen uw energieverbruik met ongeveer 25% doen afnemen.

3

Bezoekverslag

Vraag een verslag van het bezoek van nazicht op bij de technicus. Bewaar dat verslag en bezorg een kopie aan de eigenaar en de eventuele volgende bewoner.